

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2023 – 045/2023/GMS

QUESTIONAMENTO 06:

Boa tarde...

Questionamento para o item: Execução de Sub-base em Concreto Compactado a Rolo. Podemos utilizar o serviço de Reciclagem de pavimento com adição de brita graduada e 4% de cimento e ou aplicação de Revestimento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), sendo que ambos possuem mesma complexidade e semelhança??

RESPOSTA 06:

Prezado, conforme parecer técnico da Diretoria de Obras:

“Não, os serviços de Reciclagem de pavimento com adição de brita graduada e 4% de cimento e Revestimento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) não possuem similaridade com o serviço de Execução de Sub-base em Concreto Compactado a Rolo, especialmente quanto ao preparo, execução e controle de qualidade dos materiais a serem adotados.”

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

Paulo José Bueno Brandão
Agente de Contratação



ePROCOLO



Documento: **06Questionamento0603.06.24.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Paulo Jose Bueno Brandao (XXX.515.648-XX)** em 06/06/2024 17:29 Local: AMEP/LIC.

Inserido ao protocolo **20.887.963-4** por: **Paulo Jose Bueno Brandao** em: 06/06/2024 17:29.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
a62cdbeccd0786cf47f814838ec3f56e.